

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**Município de Boa Vista do Ingra
Estado do Rio Grande do Sul**

ORÇAMENTO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	Recarga em extintor PQS classe ABC – 04kg	6	und		
2	Luminária Autônoma 30 leds. Luminária autônoma de emergência, com 30 leds, produzindo intensidade luminosa de 2000 mcd. Tensão bivolt automático (127v ou 220v), bateria selada recarregável de 4 v/1,3 ah, com consumo total de energia de 2 watts.	8	und		
3	Placa de sinalização de "cuidado, degraus" FOTOLUMINESCENTE. Placa de "cuidado, degraus", fotoluminescente, de pvc, com espessura mínima de 1mm, dimensões 24x12cm. Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros.	3	und		
4	Placa de sinalização de saída, FOTOLUMINESCENTE. Placa de sinalização de saída, em pvc, fabricada em chapa de pvc verde com espessura de 1 mm, dimensões 24x12cm, e possui sinalização fotoluminescente. Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros.	10	und		
5	Placa de sinalização de rota de saída, FOTOLUMINESCENTE. Placa de sinalização de rota de saída, em pvc, fabricada em chapa de pvc verde com espessura de 1 mm, dimensões 24x12cm, e possui sinalização fotoluminescente da indicação da rota. Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros.	10	und		

6	Placa de sinalização de extintor de incêndio, FOTOLUMINESCENTE. Placa de sinalização de ponto de acionamento de alarme de incêndio, em pvc, fabricada em chapa de pvc branca com escrita vermelha com espessura de 1 mm, dimensões 20x20cm, e possui sinalização fotoluminescente. Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros.	6	und		
7	Placa de identificação de extintor de incêndio, FOTOLUMINESCENTE. Placa de identificação de extintor de alarme de incêndio, em pvc, fabricada em chapa de pvc branca com escrita vermelha com espessura de 1 mm, dimensões 20x8cm, e possui sinalização fotoluminescente. Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros.	6	und		
8	Placa de sinalização de proibido fumar, FOTOLUMINESCENTE. Placa de sinalização de proibido fumar, em pvc, fabricada em chapa de pvc branca com escrita vermelha com espessura de 1 mm, dimensões 20x20cm, e possui sinalização fotoluminescente. Conforme instrução técnica do Corpo de Bombeiros.	6	und		

TOTAL:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO:

DATA DO ORÇAMENTO: